



다중이용시설 실내공기질 측정기록부 (유지)

No. 250213-01-1

의 뢰 인	상 호(기관명)	대구광역시시설관리공단 범어지하도상				의 뢰 내 용	측 정 용 도	다중이용시설내 공기질측정			
	소재지(주 소)	대구광역시 수성구 달구벌대로 2410					시 설 명	대구모점포			
	대표자(의뢰인)	천준호					시 설 규 모	8,752			
	관 리 책 임 자	박경석					의 려 항 목	PM10외 4개 항목			
시 료 채 취 장 환 경	대상시설내 측정지점선정		시료채취지점의 중앙점에서 바닥면으로부터 1.2m ~ 1.5m 지점								
	측정지점 1	지하1층 체력단련장									
		온 도	습 도	기류속도	기 압	환기설비 설치/가동	공기정화설비 설치/가동				
		16.7 °C	20 %	0 m/s	764 mmHg	무 / 무	무 / 무				
	측정지점 2	지하1층 중앙무대 앞									
		온 도	습 도	기류속도	기 압	환기설비 설치/가동	공기정화설비 설치/가동				
		18.2 °C	22 %	0 m/s	764 mmHg	무 / 무	무 / 무				
	측정지점 3										
		온 도	습 도	기류속도	기 압	환기설비 설치/가동	공기정화설비 설치/가동				
	측정지점 4										
		온 도	습 도	기류속도	기 압	환기설비 설치/가동	공기정화설비 설치/가동				
	채취자 의견					시료 채취자		김대근, 하성호			
채취일시		2025.02.13. 09:30 ~ 2025.02.14. 09:37									
측 정 분 석	측정항목	관련기준	1지점	2지점	3지점	4지점	평균	측정시간	분석방법	비고	
	미세먼지(PM10)	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.7	18.2			18.5	09:30-09:37	중량법		
	초미세먼지(PM2.5)	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.4	8.1			9.3	09:30-09:37	중량법		
	이산화탄소	1000 ppm	650	839			745	09:46-12:16	비분산적외선법		
	일산화탄소	10 ppm	3.7	3.1			3.4	10:10-12:20	비분산적외선법		
	폼알데하이드	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.8	9.7			8.3	09:50-12:16	2,4-DNPH 카세트법 지외 역치 3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 투과율 0.1%		
			이	하	여	백					
	분석기간		2025년 02월 13일 ~ 2025년 02월 24일				분석기술인		이영실		
						책임기술인		정원호			
총 합 의 건		다중이용시설 공기질 기준에 적합									
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.											
상 호 (주)삼안환경측정 소재지 및 연락처 대구광역시 북구 팔달북로 15길 12 대 표 자 성 명 안윤근 (서명 또는 인)											