

주식회사 명문환경연구소

수신자 대신지하상가 대표 귀하 (경유)

제 목 2024년 실내공기질 측정 검사(시험) 성적서

업 체 명	대신지하상가										
의 뢰 자	(성명) 홍 준표	(주소)		대구시 중구 국채보상로 지하 470							
측정일자	24.04.22	측정형	강목	- 유지기준							
위와 같이 우리 연구소에 측정 및 분석한 시료에 대하여 검사(시험)한 결과는 다음과 같습니다.											
검사(시험)항목			기 준			결 과					

별 도 첨 부

주식회사 명문환경연구소 대표자



담 당 자 한광수

문서번호 MM240507-009 (2024.05. .) 접수 (2024, , ,) 우편번호(41820) 대구광역시 서구 통학로 86-1, 2층 (평리동)

전화 전화 (053-563-1515) 팩스 (053-563-1516)



실내공기질 측정대행기록부

접수번호:MM240422-2																
	상 호(기관명)	상 호(기관명) 대신지하상가									의	측 정 용 도		제출용		
의 뢰	소 재 지 (주소)	대구광역시 중구 국채보상로 지하 470									뢰	시	설 명		지하상가	
된 인	대표자(의뢰인)	홍 준표									내	규	모	9,036 m³		
	관 리 책 임 자	신 재성									용	의 뢰 항 목		PM10 외 4항목		
	측정지점 선정	측정지점 바닥으로부터 1.2 ~ 1.5 m 지점														
시 료 채 취		실내온도		습도		도	기류속도					실내기압			환기설비	
	현 장 정 보	1지점 2지점		덜	1지점 2지점		1	1지점 2지점		1지		점 2지점		1		
		19.3 ℃	20.1	င	56.2%	54.3%	0	m/s	0 m/s	75	59 mn	nHg	759 mm	ıHg	유 / 가동	
	시료채취일	202	24/04/	/22 ~ 2024/04/23			시료	로채 취	자	한 광 =		광수		列数		
	측 정 항 목	관련기	기준	측 정 지 점			측정/분석값			측정시간			측정방법			
	미세먼지	100 μg/m³		1지점 관리사무실 앞			27.0 μg/m³			04/22~04/23 13:20			중량법			
	미제단지			2지점 광미당 앞			35.7 μg/m³			04/22~04/23 13:30						
	초미세먼지	50 μg/m³		1지점 관리사무실 앞			13.3 μg/m³		m³ (04/22~04/23 13:20		l 중량법				
				2지점 광미당 앞			15.0 μg/m³		n³ (04/22~04/23 13:30						
측	이산화탄소	1,000 ppm		1지점 관리사무실 앞			536 ppm		n	13:43 ~ 14:43			비분산적외선분석 법			
				2지점 광미당 앞			566 ppm		n	14:46 ~ 15:46						
정	일산화탄소	10 ppm		1지점 관리사무실 앞			0.3 ppm		- 1	13:43 ~ 14:43			비분산적외선분석			
					2지점 광미당 앞			0.5 ppm		-+	14:46 ~ 15:46			법		
분	폼알데하이드	100 μg/m³		1지점 관리사무실 앞			21.4 μg/m³		- 1				2,4-DNPH			
					2지점 광미당 앞			26.3 μg/m³			14:46 ~ 15:46			HPLC분석법		
석																
결																
과																
										ļ						
														1		
	분석기간	2024 / 04 / 22 ~ 2024 / 05 / 07 분 석						석 책 임 기	자		김	혜 진		성권()		
	종 합 의 견	기준에 적합														

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024 년 25 월 87

대표이사 김혜진

측정기관 : 주식회사 명문환경연구소

소 재 지 : 대구광역시 서구 통학로 86-1, 2층 (평리동) | Tel 053-563-1515 | Fax 053-563-1516